

4. 福井県内の原子力発電所と大地震

(兵庫県南部地震相当)

①発電所敷地で兵庫県南部地震と同程度の地震は起こるのか？

- ・ 発電所敷地では今回の地震と同程度の規模の地震を引き起こす活断層はありません。
- ・ 発電所敷地周辺の活断層は全て設計に考慮しています。

②発電所敷地で大地震（震度7）が発生したら？

- ・ 震度5程度で原子炉は自動停止します。
- ・ 原子炉建屋、格納容器、重要機器は健全性が維持されます。
- ・ 原子炉を『止める』、『冷やす』、放射性物質を『閉じ込める』機能は十分確保されます。